


SE

GSW
RSP
27/09/2022
Wawula

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

p. Zar - M. Kowic
2022-09-26

Łowicz, dnia 16 września 2022 r.



33081/2022
2022-09-26 15:07:31

WA.ZUZ.5.4210.820.2022.DK

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek wniesiony przez osobę fizyczną, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- **wykonanie urządzenia wodnego** w postaci wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 149/3, obręb Łazy, gmina Lesznowola, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
- **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 757, 758, 759, 760 i 762 do rowu nr 25 na działce nr ewid. 149/3, obręb Łazy, gmina Lesznowola, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, w ilościach:

$Q_{\max. s} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s};$

$Q_{\text{śr. r}} = 165,55 \text{ m}^3/\text{rok};$

z powierzchni:

- powierzchnia rzeczywista $F = 435 \text{ ha};$
- powierzchnia zredukowana $F_{zr} = 301 \text{ ha};$

o parametrach:

- zawiesiny ogólnej do max 100 mg/l.
- węglowodory ropopochodne do max. 15mg/l.

oraz o pozostałych parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.).

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk