




HKN.903.1.12.16.2024



Piaseczno, dnia 09.01.2024 r.

**Lesznnowolskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Poprzeczna 50  
05 – 506 Lesznnowola**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres styczeń-grudzień 2023 rok**

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: HKL 00100/2023 z dnia 12.01.2023 r., HKL.00099/2023 z dnia 12.01.2023 r.;
- Nr: HKL 04006/2023 z dnia 15.06.2023 r., HKL.04024/2023 z dnia 16.06.2023 r., HKL.04005/2023 z dnia 03.07.2023 r.;
- Nr: HKL 08143/2023 z dnia 08.11.2023 r., HKL 08144/2023 z dnia 09.11.2023 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia:

- Nr: Ł/0/12/2022/3423/FM/7 z dnia 22.02.2023 r.;
- Nr: Ł/0/01/2023/834/FM/4 z dnia 07.04.2023 r.;
- Nr: P/0/06/2023/395/M/1 z dnia 20.06.2023 r.;
- Nr: Ł/0/01/2023/853/FM/3 z dnia 18.07.2023 r.;
- Nr: Ł/0/09/2023/416/FM/1 z dnia 22.09.2023 r.;
- Nr: Ł/0/01/2023/872/FM/2 z dnia 14.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Stara Iwiczna zarządzanego przez  
Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Poprzeczna 50, 05 – 506 Lesznów**

**Uzasadnienie**

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 12.06.2023 r. z wodociągu publicznego Stara Iwiczna zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 04006/2023 z dnia 15.06.2023 r., stwierdzono ponadnormatywną zawartość liczby bakterii grupy coli w ilości 1 NPL. W związku z powyższym przekroczeniem w dniu 16.06.2023 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wyjaśniającego została pobrana w dniu 16.06.2023 r. próbka wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej. Na podstawie sprawozdania nr P/0/06/2023/395/M/1 z dnia 20.06.2023 r., które wykazało wyeliminowanie powyższego przekroczenia. W związku z powyższym w dniu 21.06.2023 r. wydano decyzję umarzającą oraz ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z ww. sprawozdaniami wody informuje, że w badanym zakresie odpowiadają one wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie wydał celem poinformowania o tym odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Piasecznie  
*Beata Krawiec*  
ul. Pi. o. Zar. Beata Mazinska  
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lesznów ul. Gminna 60, 05-506 Lesznów
2. Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 50, 05 – 506 Lesznów
3. a/a