

Piaseczno, dnia 04.04.2024 r.

HKN.903.1.32.291.2024

**Lesznowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o. o.
ul. Poprzeczna 50
05-506 Lesznowola**

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 4 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt. 2, art. 104 § 1, art. 108 § 1 i art. 130 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

oraz na podstawie:

sprawozdania z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Stara Iwiczna w dniu 05.02.2024 r. wykazało zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr Ł/0/12/2023/4019/FM/6/P/1 z dnia 29.02.2024 r. przekroczenie **ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości >300 jtk/ml** oraz z poboru w dniu 25.03.2024 r. sprawozdanie Nr Ł/0/03/2024/2897/M/3 z dnia 28.03.2024 r. przekroczenie **ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w ilości 268 jtk/ml** w wodzie pobranej na sieci wodociągowej w Starej Iwicznej ul. Nowa 17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie:

1. stwierdza **warunkową przydatność** wody do spożycia z wodociągu publicznego Stara Iwiczna,
2. nakazuje Lesznowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola wyeliminowanie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C o której mowa w pkt. 1 doprowadzając jakość wody w wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i poinformowania odbiorców wody o powyższym

w terminie do 30.04.2024 r.

**Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest
Zarząd spółki**

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ona „powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych”.

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy także – w myśl przepisu z art. 4 ust. 1 ww. pkt 1 ustawy – sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, a w jego ramach „kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia....”.

Wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań Nr Ł/0/12/2023/4019/FM/6/P/1 z dnia 29.02.2024 r oraz Nr Ł/0/03/2024/2897/M/3 z dnia 28.03.2024 r. z przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na sieci wodociągowej w Starej Iwicznej ul. Nowa 17 stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań w załączniku nr 1C tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294). Uzyskane wyniki badania próbek wody pobranej w dniu 05.02.2024 r. oraz 25.03.2024 r. na sieci wodociągowej wykazały przekroczenie parametru w wodzie:

- ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22C° w ilości >300 jtk/ml;
- ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22C° w ilości 268 jtk/ml;

Dlatego też, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie zobowiązał Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do podjęcia działań naprawczych w zakresie określonym w pkt. 2 decyzji.

Warunkowa przydatność wody, w ramach określonych w pkt. 1 decyzji dopuszczalna wartość parametru określono po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak alternatywnych ujęć wody.

Mając powyższe na uwadze oraz:

- przeciwdziałając dalszemu pogorszeniu się jakości wody dostarczanej przez wodociąg publiczny Uwieliny uwzględniając to, że badaniom podlegała próbka wody pobrana w ww. wodociągu publicznym, dotychczas nie kwestionowana w aspekcie jej reprezentatywności dla jakości wody dostarczanej przez powyższy wodociąg;
- zważywszy na fakt braku możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, a także to że termin realizacji działań naprawczych deklarowanych przez producenta został uzgodniony nakazano jak na wstępie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) załącznik nr 1C tabela 1 pkt 2 zalecana norma przekroczonego parametru powinna wynosić

- w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej – 100 jtk/ml
- w kranie u konsumenta – 200 jtk/ml

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach ul. Dworska 7 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie uprzedzam, że w razie nie wykonania decyzji, wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w administracji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Piasecznie
Beata Kozłowska
ul. II, o zar. Beata Mazinska
specjalista epidemiolog

Otrzymuje:

- 1) Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp .z o. o. ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola
- 2) a/a

Do wiadomości:

- 1) Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

