

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Imię i nazwisk lub nazwa: **Gmina Lesznowola**
ul. Gminna 60,
Adres: **05-506 Lesznowola**

3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia

Adres: **SZP w Nowej Iwicznej**
ul. Krasickiego 56,
05-500 Nowa Iwiczna

4. Audyt sporządził

Imię i nazwisko: **mgr inż. Marcin Domińczyk**

5. Data sporządzenia audytu:

10.10.2024

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

Spis treści:

1. Karta Audytu oświetlenia
2. Charakterystyka przedsięwzięcia
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji
5. Ocena opłacalności
6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
7. Podsumowanie

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania	
				10.10.2024	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:			Wymiana oświetlenia wewnętrznego		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):			Demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych wraz z montażem czujników ruchu i obecności.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):			* Gmina Lesznowola ul. Gminna 60, 05,506 Lesznowola Miejsce realizacji: SZP w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
		nie dotyczy		10 lat	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Średnioroczna ilość energii końcowej planowanej do zaoszczędzenia:**		43631	kWh/rok	3,752	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**		109078	kWh/rok	9,379	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej					
Imię i Nazwisko:		mgr inż. Marcin Domińczyk			
Nr telefonu:		509295397			
Podpis:					

2. Charakterystyka przedsięwzięcia			
1. Dane ogólne			
1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	
2.	Charakterystyka oświetlenia	światłótkowe/żarowe	
2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku		Przed modernizacją	Po modernizacji
1.	Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kW]	36,01	15,77
2.	Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia [kWh/rok]	72010,00	28378,80
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) ⁶⁾		Przed modernizacją	Po modernizacji
1.	Opłata za 1 kWh energii elektrycznej	1,18	1,18
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
1.	Roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej [%]	61%	
2.	Roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej [kWh/rok]	43 631,20	
3.	Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok]	109 078,00	
4.	Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	51 484,82	
5.	Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł]	864 770,00	

3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu

3.1. Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.2. Inne dokumenty

Umowa z dostawcą energii elektrycznej

Normy i rozporządzenia:

Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. Uz 27 sierpnia 2012 poz. 962)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. świadectw
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); ostatnia zmiana z dnia 6 listopada

3.3. Data wizji lokalnej

01.10.2024

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zlecniodawcy)

-

Wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z montażem czujników ruchu i obecności.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana instalacji

4.1 Zestawienie istniejących opraw oświetleniowych

Lp.	Rodzaj oświetlenia	Moc całkowita wszystkich opraw	Czas pracy
	-	W	h
1	Oprawa Żarowa	36005	2000
2	Oprawa świetłówkowa		
	Razem	36 005,00	

4.2 Zestawienie wymienianych opraw

Lp.	Rodzaj oświetlenia	Moc całkowita wszystkich opraw	Czas pracy	Koszt całkowity
	-	W / kWh	h	zł
1	Oprawa LED	15766	2000	864 770,00
	Razem	15 766,00		864 770,00

5. Ocena opłacalności

5.1 Modernizacja pomieszczeń

Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Modernizacja
1	moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego P_N	W	36 005,00	15 766,00
2	współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego F_c	-	1,00	1,00
3	czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, t_D	-	1 800,00	1 800,00
4	czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, t_N	-	200,00	200,00
5	współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, F_o	-	1,00	0,90
6	współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, F_D	-	1,00	1,00
7	roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie $E_{K,L}$	kWh/rok	72 010,00	28 378,80
8	Roczne oszczędność energii na oświetlenie $\Delta E_{K,L}$	kWh/rok		43 631,20
9	Jednostkowy koszt energii elektrycznej	zł/kWh	1,18	1,18
10	Koszt oświetlenia	zł	84 971,80	33 486,98
11	Roczne oszczędność na oświetlenie $\Delta E_{K,L}$	zł/rok		51 484,82
12	Koszy całkowitej usprawnienia	zł		864 770,00
13	$SPBT = N_U / \Delta O_{ru}$	lata		16,80

Wybrany wariant : 1

Koszt :

864 770,00 zł

SPBT=

16,80

6. Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Lp.	Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym	Planowane koszty całkowite	Roczne oszczędność energii końcowej	Roczne oszczędność energii końcowej	Roczne oszczędność kosztów	SPBT
		zł	%	kWh/rok	zł/rok	lata
1.	Oświetlenie 1	864 770	61%	43 631	51 485	16,80
3.	Suma	864 770	61%	43 631	51 485	16,80

6.1 Energia finalna i pierwotna

Lp	Opis	Energia końcowa		wi	Energia pierwotna		Emisja Co2	
		GJ/rok	kWh/rok	-	GJ/rok	kWh/rok	kg/kWh	kg/rok
Przed modernizacją								
1	Oświetlenie		72 010	2,5		180 025	0,685	49 327
Po modernizacji								
1	Oświetlenie		28 379	2,5		70 947	0,685	19 439
Oszczędność			43 631	2,5		109 078	0,685	29 887

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

1	Średnioroczna oszczędność energii końcowej:	43 631	[kWh/rok]	3,752	[toe/rok]
2	Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	109 078	[kWh/rok]	9,379	[toe/rok]
3	Szacowana wielkość redukcji emisji CO2***:	29,89			ton/rok

1GJ/toe 41,868 GJ/toe
1kWh/toe 11 630 kWh/toe

7. Podsumowanie

7.1 Zastosowanie usprawnienia i metoda określenia ich efektów

Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia	Metoda określenia efektów usprawnienia (źródła danych, metody obliczeniowe, programy komputerowe)
Modernizacja oświetlenia	Obliczenie energii wg inwentaryzacji i metod obliczeniowych zawartych w metodyce dotyczącej świadectw energetycznych. Obliczenie efektów ekonomicznych na podstawie cen zakupu materiałów i robocizny oraz cen energii

7.2 Zestawienie efektów przedsięwzięcia

Lp.	Rodzaj danych	Jednostka	Wartość	Uwagi
1	Oszczędność zużycia energii końcowej	MWh/a	43 631,20	
		GJ/rok	-	
		toe/rok	3,75	
2	Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej	-	2,50	energia elektryczna
3	Oszczędność zużycia energii pierwotnej	MWh/a	109 078,00	
		GJ/rok	-	
		toe/rok	9,38	
4	Wskaźnik emisji CO ₂	kg/kWh	0,685	energia elektryczna
5	Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂	Mg CO ₂ /rok	29,89	
6	Roczna oszczędność kosztu energii	zł/rok	51 484,82	
7	Koszt przedsięwzięcia	zł	864 770,00	
8	Czas zwrotu	lata	16,80	